

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.СЛ34.Н01150

Срок действия с 19.09.2013

по 19.09.2015

№ **1238496**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ34 от 07.09.09

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный пр. 21

тел. (495) 482-31-98, тел./факс (495) 482-02-03

ПРОДУКЦИЯ

Доводчики для закрывания дверей мод. DC-22/25-45-M, DC-22/25-45-F1-M, DC-23/40-65-M, DC-23/40-65-F1-M, DC-24/60-80-M, DC-24/60-80-F1-M, DC-25/80-100-M, DC-25/80-100-F2-M, DC-26/100-120-M, DC-26/100-120-F2-M

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 8511

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 538-2001, ГОСТ 5091-78

код ТН ВЭД России:

8302 60 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "APECS CO., LTD" (Китай)

Room 602, East side, No1 Zhubang 2000, No100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC 100025, tel. 0086-010-85868776

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «Гарвинтон РУС» ИНН7704564800

119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д.36, кв.29

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний №26 от 11.09.13.

ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 07.09.09.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

Власова
подпись

Волошин
подпись

Т.В. Власова

инициаль, фамилия

В.М. Волошин

инициаль, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



г. Москва
11.09.13 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЛ34
Зарегистрирован в Госреестре 07.09.09 г., действителен до 07.09.14 г.

Испытательный центр «ЗАМОК»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ41
Зарегистрирован в Госреестре 07.09.09 г., действителен до 07.09.14 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26

Основание для проведения испытаний - Решение ОС ОДТ № 47 от 01.08.13г.

Наименование продукции: доводчики для закрывания дверей, мод.: DC-24/60-80-M,
DC-26/100-120-M.

Производитель продукции: фирма «APECS CO., LTD», Room 602, East side, № 1
Zhubang 2000, № 100, Balizhuang District, Beijing, PRC, 100025 - Китай.

Продукция предоставлена: ЗАО «Гарвинтон РУС» - г. Москва

Дата получения образцов: август 2013г.

Сведения об образцах: доводчики применяются для дверей весом от 40кг до 120кг; обеспечивают их закрывание, при этом заметно не препятствуя открыванию дверей.

Регистрационные данные ИЛ - ИЦ «Замок» № РОСС RU.0001.21СЛ41 от 07.09.2009г.

Методики испытания образцов: ГОСТ 5091-78

Условия проведения испытаний: нормальные климатические условия по ГОСТ 15150.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Доводчики для закрывания дверей, мод.: DC-24/60-80-M, DC-26/100-120-M, изготовленные фирмой «APECS CO., LTD» - Китай, испытания выдержали и требованиям ГОСТ 5091-78 соответствуют.

Результаты испытаний распространяются на доводчики мод.: DC-22/25-45-M, DC-22/25-45-F1-M, DC-23/40-65-M, DC-23/40-65-F1-M, DC-24/60-80-F1-M, DC-25/80-100-M, DC-25/80-100-F2-M, DC-26/100-120-F2-M.

Результаты испытаний действительны в течение 3-х лет



Руководитель ОС ОДТ

Власова Т.В.

Руководитель ИЦ «Замок»

Шишкин Н.К.

Данные и результаты испытаний

1. Результаты испытаний на безотказность (стенд № 14, средства измерений: секундомер «Агат» № 1)

Наименование испытываемой сборочной единицы	Требования НТД (наработка в циклах) не менее	Фактическая наработка (циклов)	
		Номера образцов	
		1 DC-24/60-80-М	2 DC-26/100-120-М
Доводчики в сборе	500.000	571.743	512.128

ВЫВОДЫ :

Доводчики для закрывания дверей (мод.: DC-24/60-80-М, DC-26/100-120-М), изготовленные фирмой «APECS CO., LTD» - Китай, испытания на соответствие требованиям ГОСТ 5091-78 выдержали.

Руководитель испытаний

 Романов С.Н.